

Исх. № б/н от 27.04.2020г.

Руководителю
DOPPLER S.A.

В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:

В техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», отсутствует определение - (Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (больничный лифт)).

При установке лифтов в лечебно-профилактические учреждения (больницы), должны соблюдаться требования ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».

При выполнении требований указанных выше нормативных документов, при изготовлении лифтов модели TRACTION производства DOPPLER S.A. в соответствии с сертификатом № RU C-GR.AД43.B.00005/19 производитель имеет возможность использования лифтов для лечебно-профилактических учреждений (больничных лифтов).

Руководитель органа по сертификации



А.Т. Калько